



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDRÓJU**

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

SE.I a- 4261/ 2 /20

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2020 r.

O C E N A O K R E S O W A

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2019 r.
dla wodociągu publicznego SOLEC-ZDRÓJ (ujęcie Groczków)**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1437)
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej, tj.:

Nr Ib/24/N/19 z dn. 28.01.2019 r. (miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa Solec-Zdrój)

Nr Ib/204/N/19 z dn. 30.04.2019 r. (miejsce poboru próbek: NZOZ Eskulap w Solcu-Zdroju)

Nr Ib/273/N/19 z dn. 22.07.2019 r. (miejsce poboru próbek: Urząd Gminy w Solcu-Zdroju)

Nr Ib/310/N/19 z dn. 26.08.2019 r. (miejsce poboru próbek: Urząd Gminy w Solcu-Zdroju)

Nr LHS.9051.1.843.2019 z dn. 16.10.2019 r. (miejsce poboru próbek: Urząd Gminy Solec-Zdrój)

Nr Ib/219/S/19 z dn. 04.04.2019 r.(miejsce poboru próbek: DPS Zborów)

Nr Ib/432/S/19 z dn. 10.06.2019 r.(miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa Solc-Zdrój)

Nr SB/68588/06/2019 z dn. 28.06.2019 r. (miejsce poboru próbek: ujęcie wody Groczków)

Nr Ib/795/S/19 z dn. 20.09.2019 r.(miejsce poboru próbek: Urząd Gminy Solc-Zdrój)

Nr Ib/1028/S/19 z dn. 09.12.2019 r.(miejsce poboru próbek: ujęcie wody Groczków)

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym SOLEC-ZDRÓJ (ujęcie Groczków) w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294 ze zm.)

U z a s a d n i e

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Solec-Zdrój (ujęcie Groczków) wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie sprawozdań z wyników badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej wydał 5 ocen o jakości wody stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi. Ponadto Gmina Solec-Zdrój przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Gminę Solec-Zdrój sprawozdań z wyników badań jakości wody wydał 5 ocen o jakości wody stwierdzających przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Solec-Zdrój (ujęcie Groczków) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1437).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

2. a/a

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU**

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

SE.I a- 4261/2/20

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2020 r.

O C E N A O K R E S O W A

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2019 r.
dla wodociągu publicznego KIKÓW**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1437)
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej, tj.:

Nr Ib/27/N/19 z dn. 28.01.2019 r. (miejsce poboru próbek: sklep spożywczy Kików nr 50)

Nr Ib/203/N/19 z dn. 30.04.2019 r. (miejsce poboru próbek: Piasek Mały 53)

Nr LHS.9051.1.844.2019 z dn. 16.10.2019 r. (miejsce poboru próbek: Kików nr 50)

Nr Ib/217/S/19 z dn. 04.04.2019 r. (miejsce poboru próbek: sklep Piasek Mały)

Nr Ib/433/S/19 z dn. 10.06.2019 r. (miejsce poboru próbek: sklep spożywczy GS Kików)

Nr SB/68592/06/2019 z dn. 28.06.2019 r. (miejsce poboru próbek: Kików nr 29)

jon amonowy=0,86 mg/l

Nr Ib/684/S/19 z dn. 14.08.2019 r. (miejsce poboru próbek: Kików nr 29)

Nr Ib/794/S/19 z dn. 20.09.2019 r. (miejsce poboru próbek: posesja Sułkowice 63)

Nr Ib/1027/S/19 z dn. 09.12.2019 r. (miejsce poboru próbek: posesja Kików 29)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym KIKÓW w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kików wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie sprawozdań z wyników badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej wydał 3 oceny o jakości wody stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Gmina Solec-Zdrój przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 6 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Gminę Solec-Zdrój sprawozdań z wyników badań jakości wody wydał 5 ocen o jakości wody stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi. Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów chemicznych zakwestionowano 1 próbkę wody pobraną z wodociągu publicznego Kików, tj.: sprawozdanie z badań Nr SB/68592/06/2019 z dn. 28.06.2019 r. (miejsce poboru próbek: Kików nr 29) wykazało przekroczenie wartości parametrycznej jonu amonu w stężeniu 0,86 mg/l przy najwyższej wartości dopuszczalnej 0,50 mg/l wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.). W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju zalecił podjęcie działań naprawczych, celem doprowadzenia jakości wody w wodociągu publicznym Kików do odpowiadającej wymogom. Zarządca wodociągu podjął bezzwłocznie działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody.

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych powtórnie w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Kików wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Kików Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437).

AT/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Otrzymują:

① Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

2. a/a

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU**

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

SE.I a- 4261/2/20

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2020 r.

O C E N A O K R E S O W A

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2019 r.
dla wodociągu sieciowego PIESTRZEC**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1437)
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294 ze zm.)

oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej, tj.:

Nr Ib/26/N/19 z dn. 28.01.2019 r. (miejsce poboru próbek: Włosnowice nr 52)

Nr Ib/202/N/19 z dn. 30.04.2019 r. (miejsce poboru próbek: Firma Vital-Pol Świniary)

Nr Ib/262/N/19 z dn. 01.07.2019 r. (miejsce poboru próbek: ujęcie Piestrzec)

Nr Ib/263/N/19 z dn. 01.07.2019 r. (miejsce poboru próbek: Włosnowice nr 52)

Nr Ib/276/N/19 z dn. 22.07.2019 r. (miejsce poboru próbek: sklep Piestrzec)

Nr Ib/309/N/19 z dn. 26.08.2019 r. (miejsce poboru próbek: Piestrzec nr 39)

Nr LHS.9051.1.845.2019 z dn. 16.10.2019 r. (miejsce poboru próbek: DPS Świniary)

Nr Ib/218/S/19 z dn. 04.04.2019 r. (miejsce poboru próbek: DPS Świniary)

Nr Ib/431/S/19 z dn. 10.06.2019 r. (miejsce poboru próbek: sklep Mini Market Piestrzec)

Nr SB/68590/06/2019 z dn. 28.06.2019 r. (miejsce poboru próbek: ujęcie wody Piestrzec)

bakterie grupy coli 15 j.t.k, Escherichia coli 1 j.t.k, Enterokoki kałowe 4 j.t.k

Nr Ib/796/S/19 z dn. 20.09.2019 r. (miejsce poboru próbek: Dwór Dziekanów Zielonki)

Nr Ib/1026/S/19 z dn. 09.12.2019 r. (miejsce poboru próbek: SUW Piestrzec)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym PIESTRZEC w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294 ze zm.)

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Uzasadnienie:

Gmina Solec-Zdrój w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadziła 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Gminę Solec-Zdrój sprawozdań z wyników badań jakości wody wydał 5 ocen o jakości wody stwierdzających przydatności wody do spożycia przez ludzi. W ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Busku-Zdroju przeprowadził 7 badań jakości wody z punktów monitoringowych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie sprawozdań z wyników badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej wydał 2 decyzje administracyjne oraz 5 ocen o jakości wody.

Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych zakwestionowano 1 próbkę wody pobraną w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Piestrec, tj.: sprawozdanie z badań Nr SB/68590/06/2019 z dn. 28.06.2019 r. (powiadomienie o przekroczeniu Nr 13637016 z dn. 27.06.2019r.) wykazało przekroczenie wskaźnika jakości wody – bakterie grupy coli 15 j.t.k, Escherichia coli 1 j.t.k, Enterokoki kałowe 4 j.t.k przy najwyższej wartości dopuszczalnej 0 jednostek wg. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał decyzję znak: SE.Ia-4262/94/19 z dn. 27.06.2019 r. stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Piestrec ze względu na złą jakość bakteriologiczną wody, do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań, stwierdzających jej przydatność do spożycia przez ludzi. Zarządca wodociągu przeprowadził natychmiastowo działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody. Badanie wody po działaniach naprawczych wykazało jej dobrą jakość.

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych powtórnie w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Piestrec wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Piestrec Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437).

AT/KP

Otrzymują:

1. Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI