



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W BUSKU-ZDROJU

URZĄD GMINY
w Solcu-Zdroju

13 6 -02- 2024

WPLYNEŁO

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788
e-mail: sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-busko-zdroj>

NHS.9020.14.147.2023

Busko-Zdrój, dn.15.02.2024

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2023r. dla wodociągu publicznego KIKÓW

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 338 ze zm.)
 - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 537)
 - § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)
- oraz na podstawie sprawozdań (§10 ust. 1) z wyników badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej, tj.:

- Nr LBW/22/1/2023 z dn. 31.01.2023r. (data poboru: 24.01.2023r., miejsce poboru próbek: posesja Kików nr 50)
- Nr LBW/134/1/2023 z dn. 08.05.2023r. (data poboru: 25.04.2023r., miejsce poboru próbek: Pompownia Kików)
- Nr LHS.9051.1.939.2023 z dn. 20.10.2023r. (data poboru: 11.10.2023r., miejsce poboru próbek: Remiza OSP Kików)
- Nr LBW/156/2/2023 z dn. 13.03.2023r. (data poboru: 07.03.2023r., miejsce poboru próbek: Remiza OSP Kików)
- Nr WŚ-361/06/2023 z dn. 06.06.2023r. oraz S/2/5/23/PG-000/1238-1/2023 z dn. 26.05.2023r. (data poboru: 23.05.2023r., miejsce poboru próbek: Świetlica Piasek Mały)
- Nr LBW/759/2/2023 z dn. 27.09.2023r. (data poboru: 19.09.2023r., miejsce poboru próbek: Remiza OSP Kików)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym KIKÓW w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kików wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie sprawozdań z wyników badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej wydał 3 oceny o jakości wody stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Ponadto Gmina Solec-Zdrój przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 3 badania jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Gminę Solec-Zdrój sprawozdań z wyników badań jakości wody wydał 3 oceny o jakości wody stwierdzające przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Kików Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 537).

AT/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Krzysztof Gocha

Otrzymują:

1. Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

Do wiadomości:

①. Wójt Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W BUSKU-ZDRÓJU w Solcu-Zdroju

16-02-2024

WPLYNEŁO

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788
e-mail: sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-busko-zdroj>

Busko-Zdrój, dn. 15.02.2024r.

NHS.9020.14.147.2023

O C E N A O K R E S O W A

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2023r. dla wodociągu publicznego SOLEC-ZDRÓJ (ujęcie Groczków)

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 338 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 537)
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)

oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej, tj.:

- Nr LBW/24/1/23 z dn. 31.01.2023r. (data poboru: 24.01.2023r., miejsce poboru próbek: NZOZ Eskulap w Solcu-Zdroju)
- Nr LBW/136/1/23 z dn. 08.05.2023r. (data poboru: 25.04.2023r., miejsce poboru próbek: ujęcie wody Groczków)
- Nr LBW/236/1/23 z dn. 21.07.2023r. (data poboru: 18.07.2023r., miejsce poboru próbek: Urząd Gminy w Solcu-Zdroju)
- Nr LBW/312/1/23 z dn. 05.09.2023r. (data poboru: 22.08.2023r., miejsce poboru próbek: DPS Zborów)
- Nr LHS.9051.1.938.2023 z dn. 20.10.2023r. (data poboru: 11.10.2023r., miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju)
- Nr LBW/155/2/23 z dn. 13.03.2023 (data poboru: 07.03.2023r., miejsce poboru próbek: NZOZ Eskulap Solc-Zdrój)
- Nr WŚ-359/06/2023 z dn. 06.06.2023r. oraz S10/5/23/PG-000/1238-1/2023 z dn. 26.05.2023r. (data poboru: 23.05.2023r., miejsce poboru próbek: Urząd Gminy w Solcu-Zdroju)
- LBW/558/2/23 z dn. 24.07.2023r. (data poboru: 17.07.2023r., miejsce poboru próbek: ujęcie wody Groczków)
- LBW/757/2/23 z dn. 29.09.2023r. (data poboru: 19.09.2023r., miejsce poboru próbek: DPS Zborów)
- LBW/895/2/23 z dn. 20.11.2023r. (data poboru: 14.11.2023r., miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa Zborów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym SOLEC-ZDRÓJ (ujęcie Groczków) w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Solec-Zdrój ujęcie Groczków wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie sprawozdań z wyników badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej wydał 5 ocen o jakości wody stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Ponadto Gmina Solec-Zdrój przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Gminę Solec-Zdrój sprawozdań z wyników badań jakości wody wydał 5 ocen o jakości wody stwierdzających przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Solec-Zdrój ujęcie Groczków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 537).

AT/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

Do wiadomości:

① Wójt Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W BUSKU-ZDROJU

w Solcu-Zdroju

17 6 -02- 2024

WPLYNEŁO

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788
e-mail: sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-busko-zdroj>

NHS.9020.14.147.2023

Busko-Zdrój, dn.15.02.2024r.

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2023r. dla wodociągu publicznego PIESTRZEC

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 338 ze zm.)
 - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 537)
 - § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)
- oraz na podstawie sprawozdań (§10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej, tj.:

- Nr LBW/23/1/23 z dn. 31.01.2023r. (data poboru: 24.01.2023r., miejsce poboru próbek: Firma Vital-Pol Świniary)
- Nr LBW/135/1/23 z dn. 08.05.2023r. (data poboru: 25.04.2023r., miejsce poboru próbek: ujęcie Piestrzec)
- Nr LBW/237/1/23 z dn. 21.07.2023r. (data poboru: 18.07.2023r., miejsce poboru próbek: sklep Piestrzec)
- Nr LBW/311/1/23 z dn. 05.09.2023r. (data poboru: 22.08.2023r., miejsce poboru próbek: posesja Piestrzec)
- Nr LHS.9051.1.940.2023 z dn. 20.10.2023r. (data poboru: 11.10.2023r., miejsce poboru próbek: DPS Świniary)
- Nr LBW/154/2/23 z dn. 13.03.2023r. (data poboru: 07.03.2023r., miejsce poboru próbek: Dwór Dziekanów w Zielonkach)
- Nr WŚ-360/06/2023 z dn. 06.06.2023r. oraz S11/5/23/PG-000/1238-1/2023 z dn. 26.05.2023r. (data poboru: 23.05.2023r., miejsce poboru: posesja nr 39 Piestrzec)
- Nr LBW/559/2/23 z dn. 24.07.2023r. (data poboru: 17.07.2023r., miejsce poboru próbek: ujęcie Piestrzec)
- Nr LBW/758/2/23 z dn. 27.09.2023r. (data poboru: 19.09.2023r., miejsce poboru próbek: DPS Świniary)
- Nr LBW/894/2/23 z dn. 20.11.2023r. (data poboru: 14.11.2023r., miejsce poboru próbek: ujęcie Piestrzec)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym PIESTRZEC w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)

Uzasadnienie


Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Piestrzec wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

W ramach kontroli urzędowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju przeprowadził 5 badań jakości wody z punktów monitoringowych, na podstawie sprawozdań z wyników badań jakości wody wydał 5 bieżących ocen o jakości wody stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Gmina Solec-Zdrój w 2023 roku w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadziła 5 badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Gminę Solec-Zdrój sprawozdań z wyników badań jakości wody wydał 5 bieżących ocen o jakości wody stwierdzających przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Piestrzec Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 537).

AT/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

Do wiadomości:

① Wójt Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

2. a/a