



# PAŃSTWOWY POWIATOWY

## INSPEKTOR SANITARNY

### W BUSKU-ZDROJU

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

SE.I a- 4261/195 /20

Busko-Zdrój, dn. 14.01.2021 r.

**URZĄD GMINY  
w Busku-Zdroju**

**13 -01- 2021**

**WPLYNĘŁO**

## OCENA OKRESOWA

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2020 r.  
dla wodociągu publicznego KIKÓW**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 59 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 2028)
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)

oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej, tj.:

- Nr Ib/27/N/20 z dn. 29.01.2020r. (data poboru: 21.01.20r., miejsce poboru próbek: sklep spożywczy Kików nr 50)
- Nr Ib/141/N/20 z dn. 07.05.2020r. (data poboru: 27.04.20r., miejsce poboru próbek: ujęcie Kików)
- Nr LHS.9051.1.762.2020 z dn. 29.10.2020r. (data poboru 19.10.20r., miejsce poboru próbek: sklep Piasek Mały 53) amonowy jon = 0,66 mg NH<sub>4</sub>/dm<sup>3</sup>
- Nr Ib/202/S/20 z dn. 23.03.2020r. (data poboru: 10.03.20r., miejsce poboru próbek: ujęcie Kików)
- Nr Ib/258/S/20 z dn. 28.05.2020r. (data poboru: 19.05.20 r., miejsce poboru próbek: posesja Piasek Mały 53)
- Nr WŚ-94/07/20 z dn. 06.07.20r. oraz nr S2/7/PG-000/1238-10/20 z dn. 01.07.20r. (data poboru: 24.06.20r., miejsce poboru próbek: OSP Kików)
- Nr Ib/590/S/20 z dn. 21.09.2020r. (data poboru: 15.09.20r., miejsce poboru próbek: posesja Sułkowice 63)
- Nr WŚ – 343/10/20 z dn. 29.10.20r. (data poboru: 26.10.20r., miejsce poboru próbek: świetlica wiejska Piasek Mały)
- Nr Ib/718/S/20 z dn. 24.11.2020r. (data poboru: 17.11.20r., miejsce poboru próbek: sklep GS Kików)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym KIKÓW w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

## Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie sprawozdań z wyników badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej wydał 3 bieżące oceny o jakości wody stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz 1 decyzję administracyjną. Gmina Solec-Zdrój przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 6 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Gminę Solec-Zdrój sprawozdań z wyników badań jakości wody wydał 5 bieżących ocen o jakości wody stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi. Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości dla parametru amonowy zakwestionowano 1 próbkę wody pobraną z wodociągu publicznego Kików, tj.: sprawozdanie nr LHS.9051.1.762.2020 z dn. 29.10.2020r. wykazało przekroczenie parametru amonowy jon =  $0,66 \text{ mg NH}_4 / \text{dm}^3$  przy najwyższej wartości dopuszczalnej  $0,50 \text{ mg} / \text{dm}^3$  wg. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju zalecił podjęcie działań naprawczych, celem doprowadzenia jakości wody w wodociągu publicznym Kików do odpowiadającej wymogom. Zarządca wodociągu podjął bezzwłocznie działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody.

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych powtórnie w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Kików wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Kików Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028).

AT/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

Do wiadomości:

① Wójt Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

2. a/a

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI